



РАЗРЕЗ А-А




№	ОЗНАЧЕНИЕ	БР.
1.	ФИЛТЪРОВ АДАПТОР ЗА ПЕЕР φ90	1
2.	ФИЛТЪРОВ СПИРАТЕЛЕН КРАИ ОК φ80	2
3.	ФЛ. ПРЕЖЕСТ ФИЛТЪР Р ₂ =1№φ φ80-СТ	1
4.	СТОМАНЕН ПРЕХОДИ φ80/φ50	2
5.	СВОБОДЕН ФИЛТЪР СТОМАНЕН ПЛОСЪК Р ₂ =1№φ φ80	4
6.	Комбиниран бодомер Мелтеке DN50 Омакс=90м ³ /ч Омин=0,3м ³ /ч	1
7.	ВЪЗВРАТНА КЛИП-СТОМАНЕНА Р ₂ =1№φ φ80	1
8.	ОК С ИЗПЪСКАТЕЛ φ3/4"	1
9.	ТРЪБНИК ФИЛТЪРОВ φ80	1
10.	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80-НАДЗЕМЕН	1
11.	НАМАЛТЕЛ ФИЛТЪРОВ φ80/φ65	1
12.	ФИЛТЪРОВ АДАПТОР ЗА ПЕЕР φ63	1


ПЛАН /Б-Б/




ОДОБРЯЛИ		ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			
АКВА АН - ЕООД		ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ	
ул. Чаболарово бр. 2/пр. 1000			
Проектирант:	инж. Н. Василева		
Арх:		ЧАСТ:	
СК:		Б и К	
ЕН:		ЕТАП:	
ОВК:		ТМТ	
МАЩАБ:			
2012г.			
УТВЪРДИТЕЛ:	инж. Н. Василева		



ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ




ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ




АРМИРОВКА ПЛОЩА

- ① 2x#Ф6 5x120-през 20см
- ② 2x#Ф6 5x120-през 20см
- ③ 2x#Ф6 5x110-през 20см
- ④ 2x#Ф6 5x110-през 20см
- ⑤ 10#6 5x80 - през 20 см


АРМИРОВКА СТЕНИ



АРМИРОВКА КАПАК



СТЪПАЛО
Ф18x55



ДРЪЖКА ЗА КАПАК
Ф18x06

ВЪТРЕШНА РЕВИЗИОННА ШАХТА Н ДО 2.00 М - 80/80 СМ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНЖЕНЕРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 11456

ИНЖ. НА ПЛИЯ
ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА


ПЪЛНА ПРОЕКТИРНА ДРУЖЕСТВО ССТ

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
СЪГЛАСУВАЛ И ОДОБИЛ:


ИМЕНА: Ирина Русева

СУМНО: лв. с квит.


ГР. СЛИВО ПОЛЕ 03.12.2019



РАЗРЕЗ 1-1



ПОКРИВНА ПЛОЧА



СПЕСИФИКАЦИЯ

АРМИРОВКА	- 80кг
КОФРАЖ СТЕНИ	- 22.50м ²
КОФРАЖ ПЛОЧИ	- 1.20м ²
БЕТОН М 15	2.30м ³
БЕТОН М 7.5	0.22м ³

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
 СЪГЛАСУВАЛ И ОДОБИЛ
 арх. *Ирина Русева*
 сума: лв. с квит. №
 гр. СЛИВО ПОЛЕ *03.12*


ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
 ДИРЕКЦИЯ
 ОСУЩА

Водопроводна шахта-арматурна

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 гр. София ул. № 04456
 БЪЛГАРИЯ
 БЪСЛИВЕЦ ВЪЛЧЕВА
Ирина Русева
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ



разположение на елементите при полагане на
канализация в траншея, укрепване на тръби с
пясък и възстановяване на настилка



ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАСИВНА СГРАДА
СЪС СУТЕРЕН В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ПОЧИВНА СТАНЦИЯ
И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ В
КВ. 38, УПИ III-547, с. БРЪШЛЕН, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

КАМПА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04456
инж. НАТАЛИЯ
ВАСИЛЕВА-ВЪЛЧЕВА
ПЪЛНА ПРОЕКТАТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

ОДОБИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ	
АКВА АН - ЕООД <small>ул. "Александровска" № 17а, 17б, 17в</small>		НАПР. ПРОФИЛ-ИЗКОП	
Проектирва:	инж. Н. Василева		ЧАСТ В и К
СЪГЛАСУВАЛИ	Арх.		ЕТАП ТИП
	СК		
	ЕЛ		
	ОВК		
УТВАБИТЕЛ	инж. Н. Василева	2012г.	15.



РАЗМЕРИ

дълбочина Н м	лъски	вертикали		разпонки	
		сечение	L	размер	M
1.5 м	5/20 см	12/12 см	2.00 м	Ø13 см	1.10 м
2.0 м	5/20 см	12/12 см	1.80 м	Ø13 см	1.10 м
2.5 м	5/20 см	12/12 см	1.50 м	Ø13 см	1.10 м
3.0 м	5/20 см	12/12 см	1.30 м	Ø13 см	1.10 м
3.5 м	5/20 см	12/12 см	1.20 м	Ø13 см	1.05 м
4.0 м	5/20 см	12/12 см	1.10 м	Ø13 см	0.95 м
4.5 м	5/20 см	12/12 см	1.05 м	Ø13 см	0.90 м

ЗАБЕЛЕЖКА

почвени условия	Дълбочина на изкопа Н		
	до 3 м	3 до 5 м	над 5 м
почва с нормална влажност	хор. укрепване с междина през една дъска	плътно хориз. укрепване	укрепване по индивидуален проект
почва с повишена влажност и ронливост	плътно хориз. и вертикално укрепване	също	също
почви при силен приток на подпочвени води	шпунтова ограда с 0.70 м по-дълбока от изкопа	също	също

Детайл за укрепване на изкоп

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
 ОБГЛАСУВАЛ И ОДОБРИЛ:
Ирина Русева
 ДВ. С КВИТ. №
 СЛИВО ПОЛЕ 03.12.12

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
 ДИРЕКЦИЯ
 ОСУТАО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Регистрационен № 04456
 ИКЖ НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛЧЕВА
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАСИВНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР С ПОЧИВНА СТАНЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗАНЯТИЯ В КВ. 38, УПИ III-547, С. БРЪШЛЕН, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ.

ОДОБРИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ	
АКВА АН - ЕООД		УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП	
Проектант	ИКЖ Н. Василева	Част	В * К
СЪГЛАСУВАМ		ЕТАЛ	ТИП
Апр			
Ск			
Ел			
Обк			
УТВЪРДИТЕЛ	ИКЖ Н. Василева	2012	16.